

Treatment of some organic pollutants using -activated carbon dreived from local agro residues

Mohammed Refaat Hassen

يعتبر الثلاثي هالوميثان من النواتج الثانوية التي وَجِدَتْ في الماء بعد عملية التطهير باستخدام الكلور. وهذه المركبات هي الكلوروفورم و البرومو فورم ودي كلوربرومو ميثان و دي بروم كلوروميثان. ويعتبر المستوي الاقصى للتلوث بالتري هالوميثان الكلية 100 ميكرو جرام / لتر وفقا لوكالة الحماية البيئية الأمريكية لعام 1979. والإستهلاك المطوّل للماء الصالح للشرب الذي يحتوي مستويات عاليةً للثلاثي هالوميثان قد يسبب أمراض الكبد و الكلى والمثانة، وأمراض الجهاز العصبي المركزي، وقد يُؤدّي إلى احتمال الإصابة بالسرطان. وهذه الرسالة تدرس إمكانيات إزالة الثلاثي هالوميثان من ماء الشرب باستخدام الكربون المنشط المحضر من بذور الزيتون بالإضافة إلى دراسة عملية الامتزاز. و تشملُ الرسالة علي ثلاثة فصول: الفصل الاول يقدم خلفيةً تاريخيةً ومعلومات كيميائية لعدة مطهرات إستعملت مثل استخدام الكلور و الكلور امين و ثاني أوكسيد الكلور و الأوزون والتطهير باستخدام الاشعة فوق البنفسجي أيضاً، كما يتضمّن نواتج التطهير الثانوية والعوامل التي تُؤثّر على تشكيل هذه النواتج و يستعرض خطرها الصحي. والطرق المستخدمة لإزالة الثلاثي هالوميثان من المياه وهذه الطرق: الأكسدة والتهوية و الامتزاز و المزعلّي الكربون المنشط الحبيبي أحد الطرق الأكثر فاعلية و يتناول طرق تحضير الكربون المنشط وطرق التنشيط وتركيبه المجموعات علي سطح الكربون المنشط بالإضافة إلى استعراض للمراجع العلمية لاستخدام بذور الزيتون كبادرة للكربون المنشط. الفصل الثاني يحتوي علي الجزء التجريبي و في هذا الجزء تم استخدام بذور الزيتون كبادرة لتحضير اربع عينات من الكربون المنشط باستخدام الطريقتين الاتيتين :

1- فيزيائيا باستخدام مخلوط غاز النتروجين مع بخار الماء 2- كيميائيا باستخدام حمض الفسفوريك . و الاربع عينات هم (OSP60-2500 ; 1850-OSN ; OSP70-2500 and OSP80-2500) تم فحص الخواص الفيزيو كيميائية للاربع مواد الممتزة باستخدام طرق مختلفة . وفي هذا الجزء تم تحديد الكثافة الحجمية والاس الهيدروجيني و طيف الامتصاص بالاشعة الحمراء ومساحة السطح وحجم المسام. وتم دراسة العوامل المؤثرة على عملية الامتزاز (الوقت وتركيز المادة الممتزة وكتلة المادة المازة والاس الهيدروجيني ودرجة الحرارة) للاربع مواد الممتزة . وتم اختبار الدراسات الحركية والانتشارية . وتم تطبيق البيانات العملية للاتزان الديناميكي للاربع مواد الممتزة طبقا لنماذج لانجمير و فرونيديش .تم دراسة التحلل بالاشعة فوق البنفسجية للثلاثي هالوميثان عن طريق تعريضها لمدة 25 دقيقة لكل من: 1- الاشعة فوق البنفسجية فقط 2- الاشعة فوق البنفسجية في وجود الكربون المنشط المشتق من بذور الزيتون 3- لاشعة فوق البنفسجية في وجود الكربون المنشط المشتق من بذور الزيتون المحمل عليه التتانيوم داي اوكسيد . الفصل الثالث يتضمن عرض النتائج ومناقشتها في هذه الرسالة وتم فحص الخواص الفيزيو كيميائية للمواد الممتزة المحضرة من بذور الزيتون. حيث وجد ان العينة 1850-OSN المجهزة بالطريقة الفيزيائية لها كثافة حجمية اقل 0,671 جم/ملي لتر والسطوح المعرضة الاساسية عند اس هيدروجيني 10,4 بينما العينات التي تم تحضيرها من بذور الزيتون بالطرق الكيميائية وهي OSP 60-2500; OSP 70 – 2500 and OSP80- 2500 لها 0,776-0,833 بين ما عالية حجمية كثافة لها 4. و اوضح طيف الامتصاص بالاشعة تحت الحمراء اهتزازات امتدادية لوجود عدد من المجموعات مثل NH_2 , OH , H-C , O-C , C=C , $\text{C}\equiv\text{C}$ وبصفة عامة, خواص الكربون المنشط المحضر من بذور الزيتون ترتبها كالتالي: $\text{SBET: } 2500 - \text{OSP80} < 2500 - \text{OSP70} < 2500$

OSP60- 2500> OSN-1850.Vmic: OSN-1850 > OSP70- 2500 > OSP80- 2500 > OSP60- 2500.Vmeso: OSP60- 2500> OSP80- 2500> OSP70- 2500> OSN-1850من وجهة النظر التطبيق الاقتصادية او التجارية وجد ان العينة OSP80- 2500 تتمتع بالمزايا الاتية: المسامية الدقيقة والمتوسطة ومساحة سطح عالية 2050م²/جم ولها كثافة حجمية عالية 0,833جم/ملي لتر وحجم ثقب 1,0836ملي لتر/جم وهو مقارن مع الكربون المنشط فى الاسواق لذلك يمكن الاستفادة منه في بعض التطبيقات الواسعة في معالجة مياه الصرف الصحى , وليس فقط لتنقية مياه الشرب. كما اثبت المسح الالكتروني للكربون المنشط وجود فتحات دقيقة فقط عند عملية التنشيط الفيزيائى (بخار الماء + النتروجين) ووجود فتحات دقيقة ومتوسطة عند عملية التنشيط الكيميائى بحامض الفوسفوريك. اثبتت الاختبارات المعملية الاولى لعملية الامتزاز ان الكربون المنشط باستخدام حمض الفوسفوريك افضل من الكربون المنشط باستخدام غاز النتروجين لازالة الثلاثي هالو ميثان . وعليه تم اختيار اربع انظمة لعملية الامتزاز للدراسة و الفحص كالتالى : 1- OS P60-2500 : CHBr₃ -2 OS : CHCl₃ OS-2500 : P80 OS-2500 : CHBr-2Cl 4- OS P70-2500: CHBrCl₂ وقد. تأثير العوامل من العديد دراسة تم وعلى هذا الصدد , وجد ان زمن الاتزان يصل لمدة 1750 و1200 و600 و1200 دقيقة للمركبات التالية البروموفورم والكلوروفورم والداى برومو كلوروميثان والداى كلوروبروموميثان علي التوالي . كما تم وصف الديناميكية لعملية الامتزاز للثلاثي هالوميثان وصفا جيدا باستخدام معادلة المرتبة الثانية نظرا للقيم العالية لمعامل الارتباط للامتزاز بالنظام الثانى مقارنة بمعادلة المرتبة الاولى حيث وجد ان معدل ثابت الامتزاز للكلوروفورم والبروموفورم والداى بروموكلوروميثان والداى كلوروبروموميثان هي 0,13- 0,15 - 0,092 - 0,0712 مجم /جم دقيقة بالترتيب. ويتبين من ذلك ان الخطوة المحددة من الممكن ان تكون امتزازا كيميائيا تتضمن تبادل الالكترونات ما بين الثلاثي هالوميثان الكربون المنشط . وقد تم تحديد معدلات الانتشار الداخلى للجزيئات وقيمها كالتالى 0,58- 0,51 - 0,2 - 0,6 مجم /جم دقيقة 1/2 بالترتيب. و تشير النتائج ان عملية امتزاز الثلاثي هالوميثان من المحلول المائى عملية معقدة ومن المحتمل ان تكون عن طريق النقل الجماعى الخارجى والانتشار الداخلى للجزيئات . و تبين ان ازالة الثلاثي هالوميثان من المحلول المائى تعتمد على تركيز الثلاثي هالوميثان الموجود فى النظام . و فى التركيز المنخفض اقل من 100 ميكروجرام/لتر وجد ان امتزازه قد يتراوح بين 85-95% . هذا يوضح ان بذور الزيتون المنشطة بواسطة حمض الفوسفوريك مناسبة لازالة معظم مركبات الثلاثي هالوميثان الموجودة كمنتجات ثانوية فى مياه الشرب . و بذلك يمكن ان يصل تركيز الثلاثي هالوميثان الى مستويات مسموح بها طبقا للتعليمات القياسية . وتصبح مياه الشرب امنة بدون اى خطر على الصحة . ووضحت النتائج ان زيادة جرعة المادة المازة تزيد ايضا نسبة ازالة كل مركب من مركبات الثلاثي هالوميثان علي حده 0 حيث تبين ان كل 5مليلتر تحتوى على 100 ميكروجرام/لتر من الكلوروفورم او البروموفورم او الداى بروموكلوروميثان او الداى كلوروبروموميثان و بعد تركيز كربون معين (جرعة قصوى) ليس هناك زيادة ملحوظة فى ازالة الثلاثي هالوميثان . ووضحت النتائج ان امتزاز كل مركب من مركبات الثلاثي هالوميثان يقل بزيادة الاس الهيدروجينى وهذا يرجع الى ان مجموعات سطح الكربون لبذور الزيتون تتاين فى القيم الاعلى للاس الهيدروجينى و يزيد امتصاص الماء . وهذا يمنع وصول جزيئات التراى هالوميثان لاماكن الامتزاز وذلك يجعل امتزاز الثلاثي هالوميثان اقل . وبدراسة منحنيات الامتزاز تبين ان سعة الامتزاز وفقا لمعادلة لانجمير تتبع هذا الترتيب : CHCl₃ < CHBr₃ < CHBrCl₂ < 2Cl-CHBr و قوة الرابطة بين السطح الصلب(الكربون) و المركب العضوي تاخذ الترتيب التالي 2Cl-CHBr < CHBr₃ < CHCl₃ < الثلاثي امتزاز وان متجانسة غير المازة المادة سطوح ان تبين فريندليش معادلة تطبيق عند 2 و CHBrCl₂ هالوميثان بعينات الكربون مناسبة (قابلية للتطبيق) و قد وجد ان امتزاز الكلوروفورم والداى برومو كلوروميثان مناسب اكثر من امتزاز البروموفورم ثم الداى كلورو بروموميثان من حيث القدرة علي الامتزازية الاعلى . وتم دراسة تأثير درجة الحرارة على الامتزاز . حيث وجد ان امتزاز البروموفورم على سيليزية 45 و25 و35 ودرجات عند OSP80- 2500 على فورم الكلورو وامتزاز OSP60- 2500 يشير الى طبيعة الامتزاز الفيزيائى بمعنى ان , زيادة درجة الحرارة تؤدى الى قلة القدرة الامتزازية . بينما قلة درجة الحرارة تؤدى الى زيادة القدرة الامتزازية , و هذا يشير الى الحقيقة ان بازياد درجة الحرارة , تزداد قابلية الذوبان التى تؤدى الى قلة امتزاز الثلاثي هالوميثان علي الكربون المنشط من بذور الزيتون . و بدراسة التحلل بالاشعة فوق البنفسجية للثلاثي هالوميثان في ثلاث عمليات هي عن طريق تعريض كل مركب على حده لمدة 25 دقيقة لكل من: 1- استخدام الاشعة فوق البنفسجية فقط 2- استخدام الاشعة

فوق البنفسجية في وجود الكربون المنشط المشتق من بذور الزيتون3- استخدام الاشعة فوق البنفسجية في وجود الكربون المنشط المشتق من بذور الزيتون المحمل بالتتانيوم داي اوكسيد . تبين ان نسبة ازالة الثلاثي هالوميثان افضل في وجود الكربون المنشط المشتق من بذور الزيتون المحمل بالتتانيوم داي اوكسيد . وهذا يمكن تفسيره بزيادة معدل امتزاز الثلاثي هالوميثان على الكربون المنشط المشتق من بذور الزيتون بعد تعرضه للاشعة فوق بنفسجية و في وجود التتانيوم داي اوكسيد . على أساس هذه الدراسة، يُستنتج بأن تقنيات الإزدواج التي تجمع بين خاصية الامتزاز و خاصية التحلل بالاشعة فوق البنفسجية لها تاثير اكبر لازالة الثلاثي هالوميثان من المحلول .